

TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE PLAAN

**VASALEMMA PÕHIKOOI
VASALEMMA VALD
LEMMARU KÜLA**

Kinnitatud Vasalemma Põhikooli direktori 14.04.2026 nr 1-4/20

SISUKORD

1. Tegevuskava evakuatsiooni ja tulekahju korral
 - 1.1. Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemist mõjutavate andmete kirjeldus
 - 1.2. Koolihoone tuleohtlikkuse kirjeldus
 - 1.3. Tulekahjust teavitamise juhised
 - 1.4. Evakuatsiooni läbiviimise juhised
 - 1.5. Tulekahju korral tegutsemise juhised
 - 1.6. Päästemeeskonnaga tehtava koostöö juhised
2. Korruste evakuatsiooniplaanid
 - 2.1. Keldrikorrus
 - 2.2. I korrus
 - 2.3. II korrus
 - 2.4. Pööningukorrus

1. Tegevuskava evakuatsiooni ja tulekahju korral

Tegevus	Tegevuse kirjeldus ja järjestus	Vastutaja
Tulekahju avastamine ja teavitamine signalisatsiooni poolt (häirekellad töötavad).	Lähete keskpuldi juurde ja vaatate, millises tsoonis põlevad tuled. Signalisatsiooni plaanilt näete, kust tuleb häire. Sündmuskohal näete põhjust.	Koolidirektor või isik, kes tunneb signalisatsiooni peapulti. Info edastatakse automaatselt turvafirmale.
Tulekahju avastamine ja teavitamine inimese poolt (näete tuld või suitsu).	Tulekahju avastamisel vajuta tulekahju teatenupu klaasile, informeerida kõlava selge häälega õnnetusest, kutsu kohale päästekomando (tel. 112), teata haldusjuhile	Inimene, kes nägi suitsu või tuld. Sündmuskohale esimesena saabunud juhtkonna töötaja helistab 112 (kontrollib info üle).
Tulekahjust teatamine (majasolijad) ja koostöö häirekeskusega.	Tulekahju avastamisel informeerida kõlava selge häälega õnnetusest, kutsuda kohale päästekomando (tel. 112), anda viivitamatult häiresignaali ja teatada haldusjuhile	Õnnetuse avastanud isik 112-le: 1. Teatab õnnetuskoha aadressi 2. Räägib, mis on juhtunud (mis põleb, kui suures ulatuses või on näha suitsu). 3. Kas inimesed on ohus. 4. Teata oma nimi ja telefon. 5. Ära katkesta kõnet.
Põlevast hoonest evakueerimine ja koostöö päästjatega.	Koheselt lõpetatakse igasugune tegevus, lahkutakse lähimaid teid kasutades hoonest, sulgedes endi järel ukсед ja aknad. Kogunetakse Oro kivi juurde (mõisahoone) spordihoone parkla (spordihoone) , tehakse õpilaste kohaloleku kontroll. Õpetajad teatavad õpilaste loenduse tulemused õppealajuhatajale (direktorile) kes edastab andmed päästetööde juhile. Õppealajuhataja (direktor, haldusjuht) jagab infot päästetööde juhile: evakuatsioonist, tulekahju asukohast, põlevmaterjalidest ja muudest ohtudest	Klasside õpetajad Direktor
Tulekahju kustutamine personali poolt kuni päästekomando saabumiseni. Elektri väljalülitamine.	Tulekolde kustutamine algab koheselt olemasolevate tuletõrjevahenditega töötajate poolt, kes ei ole seotud evakueerimisega. Tulekahju korral lülitab elektri peakilbist välja	Töötajad, kes ei ole seotud evakueerimisega (abipersonal) Haldusjuht.

1.1. Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemist mõjutavate andmete kirjeldus

Koolihoone on 4-korruseline, sealhulgas keldrikorrus, kaks põhikorrust ja pööningukorrus. Hoone kasutusviis: IV

Hoone üldpindala: 1329,5 m²
Keldrikorruse pindala: 292,7 m²
I korruse pindala: 335,2 m²
II korruse pindala: 335,8 m²
Pööningukorruse pindala: 365,8 m²

Koolis algab tööpäev kell 6.30 ja lõpeb hiljemalt kell 21.00. Hoones viibib õppetundide toimumise ajal kell 8.00-16.00 ca 170 inimest, neist 30 töötajat. Varahommikul ajal kell 6.30-8.00 viibivad hoones töötajad ca 5 inimest, pealelõunasel ajal kell 16.00-21.00 peamiselt muusikakooli õpilased ja töötajad ca 10 inimest, neist 2 töötajat. Öisel ajal ja puhkepäevadel hoones inimesi ei viibi.

Hoonel on 2 evakuatsiooniteed ja –väljapääsu. Hoones moodustavad omaette tuletõkketsoonid korrused ja kivitrepi koridor.

Hoone on varustatud tulekustutite (igal korrusel 2tk koridori kummaski otsas, I korrusel vestibüülis) ja automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemiga. Keldrikorrusel asuvas köögis on rasvakustuti ja tuletakk.

Esmaabivahendid asuvad, õpetajate toas ja köögis.

Õppe- ja spordihoone on 2-korruseline. Hoone kasutusviis: IV

Hoone üldpindala: 1921 m²
I korruse pindala: 1797 m²
II korruse pindala: 124 m²

Spordi ja õppehoones algab tööpäev kell 8.20 ja lõpeb hiljemalt kell 21.00.

Hoones viibib õppetundide toimumise ajal kell 8.20-16.00 ca 75 inimest, neist 8 töötajat.

Alates kella 16.00-21.00 viibivad hoones treeningutel ca 25 inimest, neist 1 töötaja.

Öisel ajal ja puhkepäevadel hoones inimesi ei viibi.

Hoonel on 5 evakuatsiooniteed ja väljapääsu.

Hoone I korrusel on 11 tuletõkketsooni. Hoone II korrusel (ventilatsiooniruum) on üks tuletõkketsoon.

Hoone on varustatud 10. Tamrex ABC tüüpi 6 kg tulekustutitega ja automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemiga. Esmaabivahendid asuvad spordisaalis treeneri ruumis, tööõpetuse klassis ja õpetajate toas.

1.2.Koolihoone tuleohtlikkuse kirjeldus

Kooli põhitegevus on õppetöö, millega ei kaasne erilist tule- ja plahvatusohtlikkust. Põlevmaterjale ja ohtlikke aineid hoones ei hoita. Küll on kasutuses palju pabermaterjali, mis võib süttida tulega hooletul ümberkäimisel. Ohuallikateks võivad olla ka elektriseadmed, mida tuleb hoida korras ja kasutada sihipäraselt.

1.2.1 Õppe- ja spordihoone tuleohtlikkuse kirjeldus

Spordi ja õppehoone põhitegevus on treeningud ja õppetöö, millega ei kaasne erilist tule- ja plahvatusohtlikkust. Põlevmaterjal küttegaanul on ladustatud spetsiaalses hoidlas muid tuleohtlikke aineid hoones ei hoita. Küll on kasutuses palju pabermaterjali, mis võib süttida tulega hooletul ümberkäimisel. Ohuallikateks võivad olla ka elektriseadmed, mida tuleb hoida korras ja kasutada sihipäraselt.

1.3.Tulekahjust teavitamise juhised

Koolihoones on paigaldatud automaatne tulekahju signalisatsioonisüsteem (ATS). Selle süsteemi ülesandeks on

- avastada hoones puhkenud tuleõnnetused õigel ajal
- teavitada hoones viibijaid tuleohust
- edastada teade keskseadmesse ja turvafirmasse
- anda märku evakuatsiooni algatamise vajadusest.

Keskseadme juures asuvad ka korruste plaanid süsteemi paiknemise kohta.

Tulekahju korral lülitub sisse ATS pidev häiresignaal.

Käivitunud häiresignaali õigsust kontrollib direktor (õppealajuhataja), kes esimest korda lülitab häirekellad välja. Kui avastatakse, et tegemist on tulekahjuga, lülitatakse häirekellad kogu hoones tulekahju teatenupust käsitsi uuesti tööle ning helistatakse häirekeskusesse telefonil 112. Häirekellade teistkordne käivitumine või katkematu häirekella signaal rohkem kui 2 minuti jooksul (kui häirekella ei ole õnnestunud välja lülitada) on märguandeks evakuatsiooni alustamiseks.

Kui kooli töötaja avastab tulekahju ja häiresignaal ei ole veel sisse lülitunud, peab ta tulekahju teatenupu klaasi sissevajutamise käivitama häiresignaali, helistama häirekeskusesse telefonil 112 ja teavitama tulekahjust direktorit (õppealajuhatajat).

Kui tulekahju avastaja on õpilane, teavitab ta sellest täiskasvanut.

Teate sisu häirekeskusesse:

- õnnetuskoha täpne asukoht (Vasalemma Põhikool, Lemmaru küla, Vasalemma vald)
- mis on juhtunud (mis põleb, kui suures ulatuses)
- kas on ohus inimesi
- oma nimi ja telefoninumber, millelt helistatakse

Ära katkesta kõnet enne luba!

1.4.Evakuatsiooni läbiviimise juhised

Häirekella esmakordne käivitumine on tunnis olevale õpetajale märguandeks kontrollida puudujaid, kui seda ei ole veel tehtud, ja valmistuda evakueerumiseks. Häirekella teistkordsel käivitumisel alustatakse viivitamatult evakueerumist. Evakueerumist alustatakse ka siis, kui häirekella katkematu signaal on kõlanud rohkem kui 2 minuti jooksul.

Evakueerumisel liiguvad õpilased paarikaupa või hanereas koos õpetajaga rahulikult klassist välja kogunemiskohta Oro kivi juurde (Mõisamaja) Spordihoone parkla (Spordihoone), kasutades selleks kõige sobivamaid väljumisteed. Klass peab kogu aeg püsima koos, kõik jälgivad, et keegi maha ei jääks.

Aknad ja klassiuksed tuleb ruumist lahkudes enda järel sulgeda, mitte lukustada.

Koolikotid jäävad üldjuhul sõltuvalt olukorra tõsidusest klassi ja üleriided garderoobi.

Olenevalt tulekahju asukohast on ülemistelt korrustelt tulijatel trepil möödumisel üldjuhul eesõigus.

Kogunemiskohas rivistavad õpetajad õpilased klasside kaupa ning õpetaja loeb õpilased üle

Õpetajad edastavad teabe õppealajuhatajale (direktorile).

Päästemeeskonna saabudes edastab õppealajuhataja (direktor) koolimajast väljunute kohta info päästetööde juhile.

Juhul kui hoonesse on jäänud inimesi, kes sealt omal jõul välja ei saa, teavitab õppealajuhataja (direktor) sellest päästetööde juhti.

Päästemeeskonnale edastatakse tulekahju teadaolev asukoht hoones.

Õpilased ja õpetajad jäävad kogunemiskohta seni, kuni antakse edasised korraldused.

Talvise evakuatsiooni korral kogunevad õpilased õppe-spordihoonesse või vastupidi.

Eriolukorrad

I Kui klassist väljumine on takistatud

1. Kui ukse alt immitseb suitsu ja inimesed on sunnitud jääma klassiruumi, tuleb sulgeda klassiuks, et takistada suitsu ligipääs.
2. Klassis olijatel tuleb liikuda akende juurde ja teha ennast väljasolijatele märgatavaks.
3. Võimaluse korral kasutada teavitamiseks mobiiltelefoni.
4. Uksepraod ja –avaused tuleb kinni katta niiskete rätikute või riietega, et takistada suitsu ligipääs klassi, ja avada aknad tuulutamiseks.

5. Suitsu täis ruumis tuleb hoiduda madalale, kus õhk on puhtam.

II Kui hoonest väljudes satutakse suitsusesse koridori.

1. Kui koridoris on suitsu, teeb õpetaja võimalusel eelnevalt kindlaks, milline evakuaatsiooniteekond on väljumiseks kõige ohutum
2. Suitsusest ruumist väljudes tuleb hoiduda madalale, kus õhk on puhtam.
3. Võimalusel katta suu ja nina niiske riidega, et suits ei pääseks hingamisteedesse.
4. Õige suuna säilitamiseks käega vastu seina toetudes tuleb aeglaselt liikuda hoone väljapääsu poole.
5. Klass peab püsima koos.
6. Hoones väljudes tuleb liikuda kokkulepitud kogunemiskohta.
7. Kogunemiskohas loeb õpetaja õpilased üle.

III Kui õnnetus juhtub vahetunni ajal.

1. Vahetunni ajal korraldavad evakueerimist korrapidaja-õpetajad.
2. Häiresignaali kuuldes peaksid õpilased väljuma klassidest ja WC-st koridori ning ootama õpetaja korraldusi. Kui õpetajat ei ole, tuleks rahulikult liikuda väljapääsu poole kokkulepitud kogunemiskohta.
3. Õpetajate toas või mujal viibivad õpetajad kontrollivad võimalusel, et klassiruumides, kus nad andsid eelmise tunni, ei oleks õpilasi, ja juhivad klassis olevad õpilased majast välja.
4. Kogunemiskohas otsi üles õpetaja, kelle tunnis sa viimati viibisid.
5. Klass peab kogunemiskohas püsima koos seni, kuni päästetööde juht annab edasised korraldused.
6. Kogunemiskohas loeb õpetaja õpilased üle.
7. Puudujate korral tuleb koos klassiga kindlaks teha, kas õpilane on puudunud kogu päeva, kas keegi jäi majja.
8. Igas klassis tuleb kasutada n.ö. naabrivalvet: küsida kõigilt, kas pinginaaber oli enne kohal ja kas ta on nüüd kohal.

IV Kui õnnetus juhtub enne/ peale tunde

1. Häiresignaali käivitudes toovad koolis viibivad õpetajad/ringijuhid/kasvatajad evakuaationimärgistust jälgides õpilased kiiresti hoonest välja kogunemiskohta.
2. Õpetaja väljub ruumist viimasena, veendudes enne, et ruumis ei ole rohkem inimesi.
3. Hoones viibivad õpetajad/ringijuhid/kasvatajad kontrollivad üle kõik ruumid ja edastavad kogunemiskohta andmed selle kohta, kas kõik huviringide või muu tegevusega väljaspool koolitunde seotud isikud on hoonest väljunud.
4. Saadud andmed edastatakse päästetööde juhile.

1.5.Tulekahju korral tegutsemise juhised töötajale

Tulekahju puhkemise korral:

1. Enne päästjate saabumist tegeleb sellega ja annab korraldusi kustutustööde läbiviimiseks tuleohutuse eest vastutav isik.
2. Juhtkonna ja töötajate tegevus peab olema suunatud eelkõige hoones viibijate ohutuse ja evakueerimise tagamiseks.
3. Tulekahju või põlengu avastanud töötaja on võimaluse piires kohustatud:
 - teatama viivitamatult tulekahjust häirekeskuse telefonil 112

- hoiatama hoones viibijaid ning ohtu sattunud inimesi
- asuma töökohas olevate esmaste kustutusvahenditega põlemiskollet likvideerima
- abistama kannatanuid ja lapsi evakueerimisel ohutusse kohta

Kustutamise käigus tuleb meeles pidada, et ei hinnataks üle oma võimeid.

Elektriseadmete kustutamisel tuleb need enne voolu alt vabastada.

Kui tunnete, et ei ole võimeline põlemiskollet likvideerima, lahkuge ruumist, sulgedes enda järel ukсед ja aknad neid lukustamata ja riivistamata.

1.6.Päästemeeskonnaga tehtava koostöö juhised töötajale

Päästemeeskonna sündmuskohale saabumisel peab tulekahju avastanud isik või direktor informeerima päästemeeskonna juhti:

- tulekahju tekkekohast ja ulatusest
- võimalikust ohust inimestele
- elektrikilpide asukohtadest (s.t. kohtadest, kus saab vabastada sektsioone voolu alt)
- muudest tulekahjuga kaasneva võivatest ohtudest (plahvatused, ohud kemikaalidega)
- jagada vajadusel lisainformatsiooni objekti iseärasuste kohta.